

Príloha č. 1 – Technické podmienky pripojenia

1. Zo strany Prevádzkovateľa:

Predmetom technických podmienok pripojenia je zmena spôsobu pripojenia na existujúcom odbernom mieste Žiadateľa so zmenou MRK, fáz, tarifikačie z 28 A/ 3 F, 2 T na hodnoty, v zmysle bodu II. Špecifikácia pripojenia tejto Zmluvy.

Prevádzkovateľ zabezpečí:

1.1 osadenie istiacej skrine na podpernom bode č. 226, vrátane prívodného kábla,

1.2 demontáž pôvodnej vzdušnej elektrickej prípojky,

1.3 pripojenie prípojky Žiadateľa do istiacej skrine.

Komunikačné kanály pre komunikáciu Žiadateľa s Prevádzkovateľom sú: Zákaznícka linka: 0850 333 999, e-mail: odberatel@zsdis.sk, web: www.zsdis.sk.

2. Deliace miesto

Vývodové svorky poistkových spodkov v istiacej skrini SPP na podpernom bode číslo 226.

3. Zo strany Žiadateľa:

Žiadateľ zabezpečí:

3.1 vypracovanie projektovej dokumentácie (ďalej PD) na elektroenergetické zariadenia uvedené v týchto technických podmienkach oprávnenou osobou, konzultáciu PD s Prevádzkovateľom a predloženie PD vypracovanej pre účely stavebného povolenia v rozsahu realizačného projektu na konečné odsúhlasenie Prevádzkovateľovi.

Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii môžete podať elektronicky cez <https://www.diportal.sk/eziadosti> v prípade, ak budete požadovať vyjadrenie pre stavebné/zlúčené konanie s pripojením elektroenergetického zariadenia do distribučnej sústavy, s hodnotou ističa do 3x80 A vrátane.

Žiadateľ ďalej zabezpečí:

3.2 vybudovanie nového odberného elektrického zariadenia podľa projektovej dokumentácie od deliaceho miesta v sústave TN-C, 3+PEN ~50Hz 400/230V.

3.3 osadenie elektromerového rozvádzača (odporúčame plastové prevedenie), ako meracieho miesta pre priame meranie spotreby elektriny, umiestnenom na verejne prístupnom mieste. Stredy číselníkov elektromerov musia byť vo výške 1000 - 1700 mm nad upraveným terénom. Pred elektromerovým rozvádzačom musí byť voľný priestor minimálne 800 x 800 mm. Dvere elektromerového rozvádzača nesmú byť vybavené okienkom

pre odpočet.

V elektromerovom rozvádzači musí byť dostatok miesta na osadenie elektromera s rozmermi:

- 180 mm x 300 mm x 160 mm (š x v x h) v prípade jednofázového pripojenia,
- 220 mm x 400 mm x 160 mm (š x v x h) v prípade trojfázového pripojenia,

3.4 osadenie hlavného ističa pred elektromerom s vypínacou charakteristikou "B" odpovedajúci technickým normám STN EN 60898-1 v zmysle bodu II. Špecifikácia pripojenia tejto Zmluvy,

3.5 vyhotovenie krytu svoriek hlavného ističa a všetkých nemeraných častí tak, aby boli plombovateľné,

3.6 osadenie vypínacieho prvku spätného napätia. Vypínací prvok (vypínač) musí byť umiestnený na privode zo strany inštalácie miesta spotreby, musí mať rovnaký počet pólov ako elektromer počet fáz, musí byť umiestnený v blízkosti elektromera a riadne označený "vypínač spätného napätia".

3.7 vybudovanie elektrickej inštalácie miesta spotreby za elektromerom.

3.8 prítomnosť elektrikára, ktorý realizoval zmeny v inštalácii na strane Žiadateľa na odbernom mieste.

Žiadateľ po realizácii doručí Prevádzkovateľovi:

- 1 x správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške (revíziu správu) z novo vybudovaného elektroenergetického zariadenia od deliaceho miesta po elektromerový rozvádzač vrátane prostredníctvom aplikácie na sledovanie stavu žiadosti (<https://www.diportal.sk/eziadosti/#/stav/overenie>).

Po presmerovaní na sledovanie stavu žiadosti vložte číslo Vašej Žiadosti o pripojenie a overte sa vložení identifikačných údajov. Následne bude možné preukázať splnenie technických podmienok pripojenia.

V prípade akejkoľvek komunikácie v tejto veci, prosím uveďte značku - číslo Zmluvy o pripojení.

Na plnenie vyššie uvedených technických podmienok pripojenia zo strany Žiadateľa je stanovená lehota dvoch rokov odo dňa podpisu Zmluvy o pripojení oboma zmluvnými stranami. Uplynutím tejto lehoty Zmluva o pripojení zaniká. Obnovenie prevádzkovej plomby po zrealizovaní prekládky elektrického zariadenia je platenou službou v zmysle platného Cenníka služieb distribúcie elektriny spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.

Ak dôjde k uskutočneniu výjazdu Prevádzkovateľa za účelom vykonania pripojenia Žiadateľa do Distribučnej sústavy vyvolaného Žiadateľom a Prevádzkovateľ pripojenie a úkony s tým spojené nevykoná z dôvodov na strane Žiadateľa, je Prevádzkovateľ oprávnený fakturovať Žiadateľovi poplatok za zbytočne uskutočnený výjazd podľa cenníka služieb distribúcie elektriny Západoslovenská distribučná, a.s. (Cenník služieb PDS).

Žiadateľ je povinný:

- udržiavať svoje elektroenergetické zariadenia v technicky zodpovedajúcom stave tak, aby vyhovovali požiadavkám, ktoré sú stanovené

platnými právnymi predpismi a technickými normami, a aby neohrozili život, zdravie alebo majetok osôb a nespôsobovali poruchy v distribučnej sústave,

- pred vykonaním zásahu do elektrickej inštalácie Žiadateľa, pri ktorej je potrebné odpломbovanie časti elektroenergetického zariadenia, je Žiadateľ povinný objednať si službu plateného plombovania prostredníctvom www.zsdis.sk/eshop. Do inštalácie môže Žiadateľ zasahovať až po:
- po akceptovaní návrhu Zmluvy o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy,
- po potvrdení objednávky plombovania Prevádzkovateľom,
- doručiť plán skutočného vyhotovenia Zariadení Žiadateľa Prevádzkovateľovi iba v prípade, ak nie sú Zariadenia Žiadateľa vybudované v súlade s projektovou dokumentáciou schválenou Prevádzkovateľom,
- dodržať v súlade s touto Zmluvou, príslušné právne predpisy, technické predpisy, technické normy, Technické podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. Prevádzkovateľa, Pravidlá pre prevádzkovanie a montáž merania elektrickej energie a Prevádzkovým poriadkom prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. Prevádzkovateľa, ktoré sú zverejnené na webovom sídle Prevádzkovateľa www.zsdis.sk. Žiadateľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa s nimi pred podpisom tejto Zmluvy riadne oboznámil.

Telefónny kontakt Žiadateľa:

Emailový kontakt Žiadateľa: starosta@lehota.sk